

АКТ № 191

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Кольчугино

"29" мая 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____

Генеральный директор ООО «Уютный дом» Прохоров Н.В.

(должность, ф.и.о.)

и представители отделения ВДПО контролер печного хозяйства Александрова А.И. удостоверение №25

(ф.и.о.)

(номер удостоверения)

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №1,2,6,7,8,10,11,13, 15,20,23,25,26,27,28,30,31,32,36,37,38,39,41,42дома № 3 по адресу: ул.5 линия Ленинского поселка с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) газовая плита количество 24Вент.канал: сечение 140X140 материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 11,20,23,25,26, 28,30,32,39,42на срок до сентября 2021 г. (вентиляционные каналы)

2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах №

кв. 10,27,36,37 - вент.канал не доступен, перекрыт вытяжным зонтом;кв.7,13-вентканал не доступен;кв.1,2,6,8,13,31,33- вент.канал тяги нет;кв.15-вент.канал не соответствует нормативным требованиям;кв №41-вент.канал отсутствует;кв.3,4,5,9,12,14,16,17,18,19,21,22,24,29,30,33,34,35,36,40-не обследованы, по причинеотсутствия жильцов дома .

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика:

(подпись)

Александровское районное отделение Владимирского областного отделения Общероссийской

(подпись)

"Всероссийское добровольное пожарное общество"

(ф.и.о.)

Представители организации ВДПО:

Александрова А.И.

(ф.и.о.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов 4 месяца