

АКТ № 192

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Кольчугино

"29" мая 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____

Генеральный директор ООО «Уютный дом» Прохоров Н.В.

(должность, ф.и.о.)

и представители отделения ВДПО контролер печного хозяйства Александрова А.И. уд.№25

(ф.и.о.)

(номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в подъезде № 1 (этажи: 1,2,3,4,5);
подъезд №2 (этажи: 1,2,3,4,5)

дома № 35 по адресу: ул. Коллективная с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) газовая плита количество 16

Вент.канал: сечение 140X140 материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в подъезд №1 - 1,3,4,5 этаж,
подъезд №2 - 1,2,4 этаж.-----

на срок до сентября 2021 г. (вентиляционные каналы)

2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в подъезде № 1 (2 этаж), подъезд №2(3,5 - этаж)- тяги нет;-----

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика:

Прохоров Н.В.
(подпись) (ф.и.о.)

Представители организации ВДПО:

Александрова А.И.
(подпись) (ф.и.о.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов 4 месяца

Примечание: 1 подъезд(1,4 этаж), 2 подъезд(3 этаж)-газ отключен.

