

Акт №2-6

о техническом состоянии вентиляционных каналов
05 сентября 2022г.

ООО «Уютный Дом», в лице генерального директора Прохорова Н. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Бриз», в лице директора Максимова А.П., действующего на основании Устава, лицензии МЧС № 33-Б/00173 от 13 февраля 2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Согласно договору №2 от 10 января 2022г. Исполнитель провёл обследование вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 35 с помощью анемометра Testo 410-1 №52193-12, свидетельство о поверке № С-АФН/17-06-22/164643070, действительно до 16 июня 2023г.

Согласно проведённой проверке:

-В следующих кухнях вентиляционные каналы исправны, естественная вентиляция обеспечивает допустимый расход воздуха:

Кухня: 1 подъезд: 2 этаж, 3 этаж, 5 этаж

2 подъезд: 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж, 5 этаж

-Были прочищены вентиляционные каналы в следующих кухнях:

Кухня: 2 подъезд: 1 этаж

-Вентиляционные каналы, где установлено отсутствие тяги, слабая тяга или обратная тяга:

-

-Кухни, в которых не обеспечили доступ к вентиляционному каналу для проверки:

-

-Кухни, в которых не обеспечили доступ в помещение для проверки (не эксплуатируются):

Кухня: 1 подъезд: 1 этаж, 4 этаж

Работы выполнил:
Директор ООО «Бриз»



Максимов А.П.

Работы принял:

Генеральный директор ООО «Уютный Дом»



Прохоров Н. В.