

Акт №2

о техническом состоянии вентиляционных каналов

17 января 2024г.

ООО «Уютный Дом», в лице генерального директора Прохорова Н. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Бриз», в лице директора Максимова А.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Согласно договору №2 от 10 января 2024г. Исполнитель провёл обследование вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 5 линия, д. 3 с помощью анемометра Testo 410-1 №38479207/912, свидетельство о поверке № С-АФН/13-06-23/253976690, действительно до 12 июня 2024г.

Согласно проведённой проверке:

-В следующих квартирах вентиляционные каналы исправны, естественная вентиляция обеспечивает допустимый расход воздуха:

Кухня: 1,2,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,42

-Были прочищены вентиляционные каналы в следующих квартирах:

-

-Вентиляционные каналы, где установлено отсутствие тяги, слабая тяга или обратная тяга:

-

-Квартиры, в которых не обеспечили доступ к вентиляционному каналу для проверки:

Кухня: 5,7,24,27

-Квартиры, в которых не проживают жители:

3,4

-Квартиры, в которых не обеспечили доступ в помещение для проверки:

9,17,19,29,41

-Замечания: борова находятся в аварийном состоянии.

Работы сдал:

Директор ООО «Бриз»



Максимов А.П.

Работы принял:

Генеральный директор ООО «Уютный Дом»

Алексеев Д.Г.

