

**Акт №2**

о техническом состоянии вентиляционных каналов  
4 февраля 2023г.

ООО «Уютный Дом», в лице генерального директора Прохорова Н. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Бриз», в лице директора Максимова А.П., действующего на основании Устава, лицензии МЧС № 33-Б/00173 от 13 февраля 2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Согласно договору № 2 от 10 января 2023г. Исполнитель провёл обследование вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 5 линия, д. 3 с помощью анемометра Testo 410-1 №52193-12, свидетельство о поверке № С-АФН/17-06-22/164643070, действительно до 16 июня 2023г.

Согласно проведённой проверке:

*-В следующих квартирах вентиляционные каналы исправны, естественная вентиляция обеспечивает допустимый расход воздуха:*

*Кухня: 1,2,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,25,26,28,30,31,32,33,37,38,39,40*

*-Были прочищены вентиляционные каналы в следующих квартирах:*

-

*-Вентиляционные каналы, где установлено отсутствие тяги, слабая тяга или обратная тяга:*

-

*-Квартиры, в которых не обеспечили доступ к вентиляционному каналу для проверки:*

*Кухня: 5,7,24,27,35,36*

*-Квартиры, в которых не проживают жители:*

*3,4*

*-Квартиры, в которых не обеспечили доступ в помещение для проверки:*

*9,17,19,29,34,41,42*

*-Замечания: боровы находятся в аварийном состоянии.*

Работы сдал:

Директор ООО «Бриз»



М.П.

Максимов А.П.

Работы принял:

Генеральный директор ООО «Уютный Дом»



М.п.  
ООО

«Уютный Дом»

Прохоров Н. В.