

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП Кольчугинского района
 «КольчугТеплоэнерго»

Фомин В.Ю.
 «31» 08 2021 г.



**АКТ
 ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ**

31 августа 2021 г.

г. Кольчугино

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у Потребителя МКД по адресу: ул. Коллективная, 35 (ООО «Уютный дом») и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» № 1034, утв. 18 ноября 2013 г.**

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 31 августа 2021 г. по 03 июня 2022 г. в следующем составе оборудования:

Тип приборов	Заводской номер	Показания прибора на 30.08.2021 г.	Наличие пломбы, дата след. проверки
Тепловычислитель СРТ-941.10 "Логика"	№71702	G1=2,64 т/ч (ночные) G2=2,71 т/ч (ночные)	04.06.2022.
Преобразователь расхода МФ-5.2.2-В-25 МФ-5.2.2-В-Р-25	№025273914 №025288514	T1=59,84°C T2=57,30°C M1=105109,75 т M2=63000,72 т M3=12286,74 т	04.06.2022. 04.06.2022.
Комплект термopеобpазователей г/х КТСП-Н	№45675	Q=2200,02 Гкал Ti=28149,67 ч	03.06.2022.

Узел учета установлен на границе балансовой принадлежности и учитывает всех потребителей, находящихся в здании.

За сохранность установленных пломб отвечает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя:

Генеральный директор ООО «Уютный дом» Прохоров Н.В.

Представитель теплоснабжающей организации
 Начальник ПТИ Рысев Н.К. т. 2-27-32



Ответственный представитель Потребителя
 Генеральный директор ООО «Уютный дом» Прохоров Н.В.

