

АКТ от 14.06.2022г

Промывки и испытания системы отопления на прочность и герметичность.

Комиссия в составе:

Представитель собственников помещений по ул. 5 линия, д. 3:

Золотых М. В.

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь

Промывка и испытание системы отопления произведена гидропневматическим методом до 4 атм. На промывку израсходовано 4 м<sup>3</sup> сетевой воды.  
Система технически исправна, находится в рабочем состоянии, утечек нет, готова к работе в отопительный период 2022/2023 гг.

Представитель собственников помещений по ул. 5 линия, д. 3:

Золотых М. В.

*Золотых*

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь

*Фомичёв*

Росева О. М. – инженер ПТБ

*Росева*

