

АКТ от 20.06.2023г

Промывки и испытания системы отопления на прочность и герметичность.

Комиссия в составе:

Представитель собственников помещений по ул. 5 линия Ленинского поселка, д. 3:

Золотых М. В.

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь


Промывка и испытание системы отопления произведена гидропневматическим методом до 4 атм. На промывку израсходовано 4 м³ сетевой воды.

Система технически исправна, находится в рабочем состоянии, утечек нет, готова к работе в отопительный период 2023/2024 гг.

Представитель собственников помещений по ул. 5 линия Ленинского поселка, д. 3:

Золотых М. В. 

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор 

Фомичёв А. Ю. – слесарь 

