

АКТ от 11.06.2021г.

Промывки и испытания системы отопления на прочность и герметичность.

Комиссия в составе:

Представитель собственников помещений по ул. Коллективная, д. 35:

Бурмистрова Е. В.

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь

Промывка и испытание системы отопления произведена гидропневматическим методом до 4 атм. На промывку израсходовано 4 м<sup>3</sup> сетевой воды при температуре 61,53 С°. Система технически исправна, находится в рабочем состоянии, утечек нет, готова к работе в отопительный период 2021/2022 гг.

Представитель собственников помещений по ул. Коллективная, д. 35:

Бурмистрова Е. В.

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь



*Интенер ПТИ*

*МУП Косьчугинского района  
«Косьчугинское теплоснабжение»*

*Раева О.М. Раева*