

АКТ от 14.06.2022г

Промывки и испытания системы отопления на прочность и герметичность.

Комиссия в составе:

Представитель собственников помещений по ул. Коллективная, д. 35:

Бурмистрова Е. В.

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор

Фомичёв А. Ю. – слесарь

Промывка и испытание системы отопления произведена гидропневматическим методом до 4 атм. На промывку израсходовано 4 м³ сетевой воды при температуре 61,53 С°. Система технически исправна, находится в рабочем состоянии, утечек нет, готова к работе в отопительный период 2022/2023 гг.

Представитель собственников помещений по ул. Коллективная, д. 35:

Бурмистрова Е. В. *Бур*

Представители управляющей организации ООО «Уютный Дом»:

Прохоров Н. В. – генеральный директор *А*

Фомичёв А. Ю. – слесарь *Фомичёв*

Росеева О.Н. - инженер ПТО Росеев

