

11.2

АКТ

Промывки и испытания системы отопления на прочность и герметичность в доме №35 ул.Коллективная, Кольчугино г.

г.Кольчугино

17 августа 2020г.

Составлен представителем обслуживающей организации ООО «Уютный дом» Генеральным директором Прохоровым Н.В., слесарем – ремонтником ООО «Уютный дом» Петуховым Е.Н. с одной стороны и представителем дома №35 ул.Коллективная Бурмистровой Е.В.на предмет промывки и испытания системы отопления.

Помывка и испытание системы отопления произведена 17 августа 2020г. гидropневматическим методом до 4 атм.

На промывку израсходовано 4м3 сетевой воды при температуре 61.53гр.С

Заключение: система находится в рабочем, исправном состоянии, утечек нет.

Генеральный директор
ООО «Уютный дом»

Н.В. Прохоров



Слесарь-ремонтник
ООО «Уютный дом»

Е.Н.Петухов

Представитель дома №35
ул.Коллективная

Е.В.Бурмитсова