

Акт №39-1

о техническом состоянии вентиляционных каналов

22 июля 2021г.

ООО «Уютный Дом», в лице генерального директора Прохорова Н. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Бриз», в лице директора Максимов А.П., действующего на основании Устава, лицензии МЧС № 33-Б/00173 от 13 февраля 2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Согласно договору № 39 от 14 июля 2021г. Исполнитель провёл обследование вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 5 линия, д. 3 с помощью анемометра Testo 410-1 №52193-12, свидетельство о поверке № СТ954, действительно до 07 сентября 2021г.

Согласно проведённой проверке:

-В следующих квартирах вентиляционные каналы исправны, естественная вентиляция обеспечивает допустимый расход воздуха:

Кухня: 1,2,6,8,10,11,12,13,14,16,20,22,23,25,26,30,33,37,38,39,40

-Были прочищены вентиляционные каналы в следующих квартирах:

Кухня: 1,8

-Вентиляционные каналы, где установлено отсутствие тяги, слабая тяга или обратная тяга:

-Квартиры, в которых не обеспечили доступ к вентиляционному каналу для проверки:

Кухня: 5,7,24,27,35,36

-Квартиры, в которых не проживают жители:

-3,4

-Квартиры, в которых не обеспечили доступ в помещение для проверки:

9,15,17,18,19,28,29,31,32,34,41,42

-Замечания: борова находятся в аварийном состоянии.

Работы сдал:

Директор ООО «Бриз»



Максимов А.П.

Работы принял:

Генеральный директор ООО «Уютный Дом»

Прохоров Н. В.

