

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЮТНЫЙ ДОМ»

УТВЕРЖДАЮ:  
 Ген. директор ООО «Уютный Дом»  
 «29» апреля 2022г.  
 Н.В. Прохоров

АКТ  
 ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА МНОГOKВАРТИРНОГО ДОМА.

«29» апреля 2022г.

Адрес: ул. Коллективная д.35

1. Назначение объекта – жилой дом
2. Год постройки: 1974г.
3. Характеристика объекта: стены – кирпич; перекрытия – ж/б.; этажность: 5; подъездов: 2 ; количество квартир: 149.
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):  
 Центральное отопление, ХВС, природный газ, канализация.
5. Источники:  
 Теплоснабжение: центральное  
 Газоснабжение: природный газ  
 Энергоснабжения: центральное

Комиссией в составе:

Представителей собственников жилых помещений дома  
 Бурмистрова Е.В.

Представителей управляющей компании Ген. директор Прохоров Н.В.

Произвела обследование общего имущества многоквартирного дома  
 (конструктивных элементов и инженерного оборудования) и установила следующее:

Наименование	Оценка технического состояния	Наименование дефектов выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ	
			Ед. изм.	Кол-во
Фундаменты	Уд.		кв. м	
Цоколь	Уд.	Частичный ремонт	кв. м	40
Стены	Уд.		кв. м	
Фасад	Уд.		кв. м	
Вход в подвал	Уд.		шт.	
Ливневая канализация	Уд.		шт.	
Крыша	Хор		кв. м	
Окна, двери	Уд.	ремонт	шт.	8
Козырьки	Уд.		шт.	
Лестничные клетки	Уд.		шт.	

Отмостка и тротуары	Уд.	ремонт	кв. м.	67/115
Система отопления	Уд.	Ремонт з/а	шт.	12
Система ГВС	Уд.	Ремонт з/а	шт.	6
Система ХВС	Уд.	Ремонт з/а	шт.	6
Система канализации	Уд.	Ремонт труб	м.п.	15
Приборы учета тепловой энергии	имеется			
И холодной, горячей воды	имеется			
Система электроснабжения и освещения	Уд.	Замена проводки с 1 по 5 этажи		
Система вентиляции	Уд.			
Разное				
Балконы	Уд.			

На основании результатов осмотра комиссия считает, что многоквартирный жилой дом находится в удовлетворительном состоянии.

Члены комиссии Н.В. Прохоров

Е.В. Бурмистрова

